



- + — + — — NTL POTRUBIE PLYNU DN=12 40 (Bralen) /20mmor /
- T** Plynové teplovzdušná jednotka Lersen Alfa TOP 29 (19,2–28,9kW)
- Z** Jestvující akumulčný zásobník plynu, potrubie DN80
- POUŽITÝ MATERIÁL PRE VNÚTORNÝ PLYNOVOD OCELOVÉ BEŽŤOVÉ RÚRY MAT.11353.1
 - POTRUBIE VEDENÉ POD OMIETKOU CHRÁNIŤ IZL.PÁSKOU
 - POTRUBIE PLYNOVODU UZEMNIŤ
- PRI PRESTUPE POTRUBIA PLYNOVODU ČEZ KONŠTRUKČIE STĚN POUŽÍŤ CHRÁNIČKU

$\pm 0,000$ = pôvodná výška podlahy

 APMOREAL <small>APPROVED BY THE STATE</small>		APMOREAL LTD. Obchodný dom TILKOT Hrabodovova 99, 055 01 Senica IČO: 442 908 21 702 DIČ: SK 203 188 064	
www.apmoreal.sk e-mail: apmoreal@apmoreal.sk		ČÍSLO PARE	
AUTOR PROJEKTU: Ing. Peter Lešák, Ing. Richard Maštek			
NAZOV STAVU: Hasičská zbrojnica DHZ mesta Senica Rekonštrukcia a prídol			
MESTO STAVU: mesto Senica, územie Senica, parcely č. 3274, 3285 Senica, Thuryho kraj			
INVESTOR/ROZDIAVATEL: mesto Senica, Stefanova 140B/56, 055 25 Senica			
ČR.EKT:	SO 01 - GRAFIZE	ČK.1:	plynotekstúra
HP:	Ing. Peter Lešák	STVRN. SP:	
ZOD.PROJEKTANT:	Ing. Richard Maštek	DATUM:	01.02.2020
VÝKONKOVNÁ:	Ing. Richard Maštek	FORMÁT:	A4x4
NAZOV VÝKRESU:	IZOMETRIA		
			
VERZIA:	150	ČÍSLO VÝKRESU:	

PL1.3