ST1 - PLOCHÁ STRECHA (POCHÔDZNA)

ST1 - plochá strecha
- PVC-P HYDROIZOLÁCIA Fatrafol 807/V hr.1,90mm
  lepená celoplošne k podkladu PU lepidlom
- TEPELNÁ IZOLÁCIA Z POLYSTYRÉNU EPS 200S hr.2 x 140mm
  lepené celoplošne k podkladu PU lepidlom
  (vrstvy klásť so vzájomnými presahmi v kolmých smeroch)
- PAROZÁBRANA (paratesná fólia)
- ŽB STROPNÁ KONŠTRUKCIA ZO ŠKRUPINOVÝCH PANELOV



LEGENDA STRIECH

OZN.	DRUH STRECHY	PLOCHA [m²]	KRYTINA	POZNÁMKA
ST1	plochá strecha	267,00	PVC-P Fatrafol 807/V	spád 3,5 %

LEGENDA DOMUROVACÍCH PRÁC

S–STAVEBNÉ KONŠTRUKCIE

S08 – VYHOTOVENIE NOVEJ SKLADBY PLOCHEJ STRECHY NA JESTVUJÚCI PODKLAD, SKLADBA PL. STRECHY – VÝPIS SKLADIEB
S09 – OSADENIE DREVENÝCH HRANOLOV 2 x 60/200mm, KOTVENÉ K ŽB VENCU (PROSTREDNÍCTVOM KOTEVNÝCH "L" SPOJOK)
Z HORNEJ STRANY NA HRANOL UKOTVIŤ OSB DOSKU hr. 18 mm PRE OKAPOVÝ PLECH Z VPLANKU

K–KLAMPIARSKE KONŠTRUKCIE (VID VÝKAZ VO VÝKRESE STRECHY)

K02 – OSADENIE NOVÝCH DAŽĎOVÝCH VPUSTÍ VRÁTANE PRÍSLUŠENSTVA, CELKOVO 4ks
K03 – VYHOTOVENIE NOVÉHO OPLECHOVANIA STREŠNEJ ATIKY z vplanílu

Z–ZÁMOČNÍCKE KONŠTRUKCIE

Z01 – OSADENIE NOVÉHO POŽIARNEHO REBRÍKA
Z02 – SPÄTNÉ OSADENIE BLESKOZVODU

B1 BETÓNOVÁ DLAŽOBNÁ KOSTKA 600/600mm (položená na v rastry priamo na krytinu ako dodatočné priťaženie)

SCHÉMA DREVENEJ KONŠTRUKCIE



POZNÁMKY

- Pri realizácii postupovať v súlade s platnými STN a EN, a predpismi BOZP.
- Navrhované riešenia sú podložené statickým návrhom a projektom protipožiarnej ochrany (vid príslušnú časť PD).
- Všetky rozmery kontrolovať na stavbe. Stavebné úpravy koordinovať s výkresmi jednotlivých profesií.
- Vonkajšie rozmery sú kótované od nezateplených konštrukcií.
- Pred betonážou monolitických prvkov zamerať a vynechať otvory pre prestupy potrubí (vid stavebné úpravy jednotlivých profesií).
- Styky rôznych stavebných materiálov opatriť sklotextilnou mriežkou s presahom min.250mm.
- Všetky priečky dilatačne oddeliť od stropných konštrukcií.
- Otvory v železobetónových konštrukciách po uložení rozvodov zabetónovať a protipožiarne utesniť.
- Výplne otvorov pred výrobou a montážou zamerať.
- Pri murovaní dodržiavať technologické postupy systému.
- Skladby podláh - vid výkres rezov.
- Zateplenie fasády objektu - kontaktný zateplovací systém - tepelná izolácia z minerálnej vlny so zateplením ostení a nadpraží otvorov min.40 mm (presah tepelnej izolácie do otvorov).
- Všetky nejasnosti konzultovať s projektantom.
- Všetky stavebné materiály navrhované v projektovej dokumentácii je možné nahradiť inými stavebnými materiálmi rovnakej kvality !

UPOZORNENIE:
Projektová dokumentácia je vyhotovená na účely podania žiadosti o stavebné povolenie. Autor projektovej dokumentácie nezodpovedá za škody vzniknuté pri vyhotovovaní diela s použitím tejto projektovej dokumentácie. Projektová dokumentácia spĺňa definíciu pojmu architektonického diela v zmysle s autorským právom (autorský zákon) a v zmysle 7. ods. 1 písm. h) autorského práva je predmetom autorského práva. Vyhotovenie rozmnoženiny, verejné rozširovanie originálu alebo rozmnoženiny predajom alebo inou formou prevodu vlastníckeho práva a zmeny projektovej dokumentácie pri vyhotovovaní diela je podmienené písomným súhlasom autora.

±0,000 = pôvodná výška podlahy

APROREAL s.r.o. Obchodný dom "EURO" Hviezdoslavovo 309, 905 01 Senica www.aproreal.sk e - mail: aproreal@aproreal.sk tel.: +421 908 741 709, +421 903 138 066		ČÍSLO PARE	
AUTOR PROJEKTU: Ing. Peter Lelka, Ing. Richard Macek			
NÁZOV STAVBY:	Hasičská zbrojnica DHZ mesta Senica Rekonštrukcia garáží		
MIESTO STAVBY:	mesto Senica, kat.územie Senica, parc.reg.C 3274, okres Senica, Trnavský kraj		
INVESTOR/OBJEDNÁVATEĽ:	Mesto Senica, Štefánikova 1408/56, 905 25 Senica		
OBJEKT:	SO 01 - GARÁŽE	ČASŤ: architektúra-stavebná časť	MIERKA: 1:50
HIP:	Ing. Peter Lelka	STUPEŇ: SP	ČÍSLO VÝKRESU:
ZOZP.PROJEKTANT:	Ing. Richard Macek	DÁTUM: 01/2020	N1.2
VYPRACOVAL:	Ing. Richard Macek	FORMÁT: 10xA4	
NÁZOV VÝKRESU:	DOMUROVACIE PRÁCE - STRECHA		