


SYSTÉM: 3+N+PE ~50Hz, 230V/400V/TN-C-S

OCHRANNÉ OPATRENIE: SAMOČINNÉ ODPOJENIE NAPÁJANIA – STN 33 2000-4-41

"ROZVODNICA RD"

Rozvodnica plastová zapustená
ETI ECT 18-2 PT-s rozмеры: 361x396x112mm
(2x 18modulov)
krytie: IP30, In=125A
Hl. vypínač IS 40/3, 40A 1
Istič 1-pol. BMSO B10/1, 10A 3
Istič 1-pol. BMSO B16/1, 16A 6
Istič 3-pol. BMSO B16/3, 16A 1
Prúdový chránič BOLF B/16/003/4TE 3

"ROZVODNICA RD"



Základná ochrana/ ochrana pred priamym dotykom/:

- izolovaním živých častí a krytím
- doplňkovou ochranou prúdovým chráničom /čl.412.5/

Ochrana pri poruche /ochrana pred nepriamym dotykom/:

- ochranné územie /čl.411.3.1.1/
- samočinné odpojenie pri poruche /čl. 411.3.2.1/
- ochranné pospájanie /čl. 411.3.1.2/

Doplňková ochrana: prúdovým chráničom RCD /čl.415.1/
doplňkové ochranné pospájanie /čl.415.2/

Ochrana pred úrazom elektrickým prúdom:
/podľa: STN IEC 61140, STN 33 2000-4-41:2007/
STN 33 200 4-41:2007
Ochrana pred dotykom živých častí, základná
-ochrana izolovaním živých častí, ochrana
zábranami alebo krytmi
-doplňková ochrana prúdovými chráničmi
STN 33 2000 4-41:2007
Ochrana pred dotykom živých častí, pri poruche
-ochrana samočinným odpojením napájania
-ochrana použitím zariadení triedy ochrany II.

HLAVNÝ PROJEKT	ZODP. PROJEKT.	VYPRACOVAL		
ING. P. PÁLKA	ING. L. KRAJČIROVIČ	B. MASÁR		
STAVEBNÍK: TRNAVSKÝ SAMOSPRÁVNÝ KRAJ TRNAVA				
MIESTO STAVBY: DD SENICA, ŠTEFÁNIKOVA 1377/77				
STAVBA: REKONŠTRUKCIA BYT. JEDNOTKY NA KARANTÉNNE ÚČELY			FORMÁT	2A4
			DÁTUM	09/2020
			STUPEŇ	
			ČÍS.ZÁKAZKY	
VÝKRES: ROZVODNICA Rb			MIERKA	1: 50
			Č.VÝKR.: 3	PARÉ: