

# MESTO SENICA

Štefánikova 1408/56, 905 25 Senica

---

Všetkým známým  
záujemcom súťaže

Váš list číslo/zo dňa:      Naša značka:

Vybavuje:  
Ing. J. Mihál'

Miesto/dátum:  
Senica 25.03.2021

Vec:

**Rekonštrukcia jestvujúceho chodníka v časti Čáčov - Čáčovská cesta, 3.časť – vysvetlenie podkladov k výzve na predloženie ponuky.**

Verejnému obstarávateľovi bola doručená žiadosť potenciálneho záujemcu o vysvetlenie podkladov zo dňa 23.03.2021 na predmet zákazky : Rekonštrukcia jestvujúceho chodníka v časti Čáčov - Čáčovská cesta, 3.časť, ktorej výzva s podkladmi bola zaslaná dňa 19.03.2021 potenciálnym záujemcom a súčasne bola zverejnené na stránke mesta: [www.senica.sk](http://www.senica.sk).

Ako potenciálnych záujemcov predmetnej súťaže Vás oboznamujeme s podanou žiadosťou, ako aj následným vysvetlením:

1.Otázka:

Vo výkaze výmer v položke č.19 požadujete oceniť:

Zámková dlažba hr. 10cm, šedá (20x20cm) 78,400m<sup>2</sup>

Horeuvedená dlažba o hrúbke 10cm, ktorá je vyrábaná na zákazku, je navrhnutá v mieste vjazdov. Vzhľadom na účel použitia dlažby a technických vlastností zámkových dlažieb, postačuje zámková dlažba v hr. 8 cm s podbetónovaním. Nezváži verejný obstarávateľ z ekonomického hľadiska túto alternatívu uloženia dlažby?

**Odpoveď: Návrh na zmenu hrúbky dlažby z 10cm na 8cm akceptujeme v miestach vjazdov, ale bez nutnosti podbetónovania.**

Vysvetlenie sa oznámi všetkým záujemcom, ktorí si prevzali výzvu a podklady a súčasne bude vysvetlenie zverejnené na webovej stránke mesta v časti : <https://senica.sk/esam/verejne-obstaravanie/zakazky-s-nizkou-hodnotou>.

S pozdravom

za verejného obstarávateľa  
Ing. Ján Mihál'