

**Mesto Senica**  
**Štefánikova 1408/56, 905 01 Senica**

---

**Všetkým známým zájemcom súťaže**

2017/  
Naša značka

Ing. Výletová  
Vybavuje

Senica, 08.03.2017  
Miesto, dátum

Vec:

**„Rekonštrukcia atletickej dráhy – Základná škola, V. Paulínyho - Tótha 32 „ –  
vysvetlenie súťažných podkladov**

Verejnému obstarávateľovi - osobe zodpovednej za verejné obstarávanie, bola dňa 07.03.2017 o 14:03 hod. e - mailom doručená žiadosť o vysvetlenie súťažných podkladov súťaže na predmet zákazky : Rekonštrukcia atletickej dráhy – Základná škola , V. Paulínyho – Tótha 32“ od záujemcu.

Ako potenciálnych záujemcov predmetnej súťaže Vás oboznamujeme s doručenou žiadosťou, ako aj následným vysvetlením:

1.Otázka : V nákrese priečneho rezu podložia je zakreslená elastická vodopriepustná podložka v hrúbke 30 mm. Táto podložka však nie je súčasťou slepého rozpočtu, ktorý ste zaslali spolu s výzvou. Prítomnosť vodopriepustnej elastickej podložky považujeme za nevyhnutnú, vzhľadom k tomu, že zabezpečuje stabilitu povrchu a neprepadania lôžka. Bez potrebnej elastickej podkladnej vrstvy je nereálna aplikácia finálneho športového povrchu. Žiadame Vás o neodkladné vyjadrenie k tejto záležitosti.

***Odpoveď:*** Na základe stanoviska spracovateľa projektovej dokumentácie Vám oznamujeme že:

*V položke č. 20 58931-1114 kryt vonkajších plôch pre atletiku Tartan SPRINTOP 10 + 3 mm s čiarovaním v rozsahu 958,500 m2*

**je potrebné v cene za 1 m2 uvažovať aj s elastickou vodopriepustnou podložkou hr. 30 mm**

Vysvetlenie súťažných podkladov bolo vypracované na základe stanoviska spracovateľa projektovej dokumentácie .

Vysvetlenie sa oznámi všetkým záujemcom, ktorým boli odoslané súťažné podklady a súčasne bude vysvetlenie zverejnené na stránke verejného obstarávateľa : [www.senica.sk](http://www.senica.sk) v časti verejné obstarávanie

S pozdravom

za verejného obstarávateľa  
**Ing. Mária Výletová**