

ULOŽENIE V ZEMI

HĽBKA ULOŽENIA KÁBLA




VOLNÝ TERÉN L= 700/350/
CHODNÍK L= 350
KRAJNICA VOZOVKY L= 1200
ORNÁ PÔDA L=700

PIESKOVÉ LÔŽKO

VÝSTRAŽNÁ FÓLIA

PÁSIK FeZn 30x4mm

LEGENDA

-  Svetidlo pre Verejné osvetlenie LED 90W 5600K CW 2x2 px-pc
-  Rúrový ocelový stožiar ST150/60, výška 5m, svorkovnica EKM20-35/GUFO, výložník 1,5m
-  NAYY-J4x16 + FeZn D10

POZNÁMKA

- Základná ochrana /Ochrana pred priamym dotykom/:
 - izolovaním živých častí a krytím
- Ochrana pri poruche /Ochrana pred nepriamym dotykom/:
 - ochranné uzemnenie /čl.411.3.1.1/
 - samočinné odpojenie pri poruche /čl.411.3.2.1/
 - ochranné pospájanie /čl.411.3.1.2/
- Doplnková ochrana: prúdovým chráničom RCD /čl.415.1/
 - doplnkové ochranné pospájanie /čl.415.2/

SYSTÉM: 3+PEN/3+PE+N, str. 50Hz, 230/400V/TN-C-S

OCHRANNÉ OPATRENIE: Samočinné odpojenie napájania – STN 33 2000-4-41

UPOZORNENIE: Pred zahájením zemných prác je nutné presné vytýčenie všetkých stávajúcich inžinierskych sietí

ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT: Ľubomír Slezák		PROJEKTANT: Ľubomír Slezák	Ľubomír Slezák ELLS Košútovec 2910/13, 905 01 Senica ČŽR: 240-20084 IČO: 45236437 IČ DPH: SK1080836108	
INVESTOR: Mesto Senica				
KRAJ: Trnavský	OKRES: Senica			
AKCIA: CHODNÍK A PRIECHOD PRE CHODCOV ULICA S. JURKOVIČA, SENICA			FORMÁT:	2 x A4
			DÁTUM:	06/2019
			STUPEŇ:	SP
			MIERKA:	1:200
OBJEKT:	ELEKTROINŠTALÁCIA - VEREJNÉ OSVETLENIE		ČÍSLO:	PARÉ:
OBSAH:	SITUÁCIA		EL-1	