


PÓDORYS NA KÓTE +2,850

PÓDORYS NA KÓTE +4,100



LEGENDA MIESTNOSTÍ:

č.m.	NÁZOV MIESTNOSTI	PLOCHA/m²	PODLAHA	ÓPR. POVRCH	POZNÁMKA
01	SCHODISKO	10,63	P6	VAP. OMÍTKA HLADKÁ	
02	VÝŤAH	-		VAP. OMÍTKA HRUBÁ	
03	CHODBA	49,82	P3	VAP. OMÍTKA HLADKÁ	
04	VSTUPNÁ HALA	91,39	P1	VAP. OMÍTKA HLADKÁ	
05	OBRADIA MIESTNOSŤ	10,72	P4	VAP. OMÍTKA HLADKÁ	
06	PRÍRUČNÝ SKLAD RAKVÍ	11,25	P4	VAP. OMÍTKA HLADKÁ	
07	ROZLOŽKOVÝ PRIESTOR	18,05	P4	VAP. OMÍTKA HLADKÁ	
08	PREDSEŇ	1,50	P3	VAP. OMÍTKA HLADKÁ	OBKLAD v.1500
09	WC	1,50	P3	VAP. OMÍTKA HLADKÁ	OBKLAD v.1500
10	SPRCHA	1,41	P3	VAP. OMÍTKA HLADKÁ	OBKLAD v.1500
11	PREDSEŇ	1,80	P3	VAP. OMÍTKA HLADKÁ	OBKLAD v.1500
12	UPRAŤOVAČKA	1,50	P3	VAP. OMÍTKA HLADKÁ	OBKLAD v.1500
13	SÁŤNA/DENNÁ MIEST.	24,04	P2	VAP. OMÍTKA HLADKÁ	
14	PREDSEŇ	4,29	P2	VAP. OMÍTKA HLADKÁ	
15	LIMBYNÝ	11,24	P2	VAP. OMÍTKA HLADKÁ	
16	PREDSEŇ	2,95	P3	VAP. OMÍTKA HLADKÁ	OBKLAD v.1500
17	PREDSEŇ	2,84	P3	VAP. OMÍTKA HLADKÁ	OBKLAD v.1500
18	WC	1,30	P3	VAP. OMÍTKA HLADKÁ	OBKLAD v.1500
19	WC	1,31	P3	VAP. OMÍTKA HLADKÁ	OBKLAD v.1500
20	WC IMOBILNÝ	2,48	P3	VAP. OMÍTKA HLADKÁ	OBKLAD v.1500
21	PREDSEŇ	3,02	P3	VAP. OMÍTKA HLADKÁ	OBKLAD v.1500
22	PREDSEŇ	1,83	P3	VAP. OMÍTKA HLADKÁ	OBKLAD v.1500
23	WC	1,30	P3	VAP. OMÍTKA HLADKÁ	OBKLAD v.1500
24	WC	1,30	P3	VAP. OMÍTKA HLADKÁ	OBKLAD v.1500
25	OBRADIA SIŤ	194,72	P1	VAP. OMÍTKA HLADKÁ	
26	SKLAD	6,17	P3	VAP. OMÍTKA HLADKÁ	
27	SCHODISKO	7,76	P3	VAP. OMÍTKA HLADKÁ	
28	ZVUKAR	9,10	P2	VAP. OMÍTKA HLADKÁ	
29	POHREBNÁ SLUŽBA	23,06	P3	VAP. OMÍTKA HLADKÁ	
30	SKLAD/PRIPRÁVOVNÁ	22,23	P3	VAP. OMÍTKA HLADKÁ	
31	KANCELARIA	11,23	P2	VAP. OMÍTKA HLADKÁ	
32	SÁŤNA	2,68	P3	VAP. OMÍTKA HLADKÁ	
33	PREDSEŇ	1,50	P3	VAP. OMÍTKA HLADKÁ	OBKLAD v.1500
34	WC	1,12	P3	VAP. OMÍTKA HLADKÁ	OBKLAD v.1500
35	SKLAD RAKVÍ	24,23	P2	VAP. OMÍTKA HLADKÁ	
36	SKLAD	5,80	P3	VAP. OMÍTKA HLADKÁ	
37	CHODBA	4,50	P3	VAP. OMÍTKA HLADKÁ	
38	PREDSEŇ	1,26	P3	VAP. OMÍTKA HLADKÁ	
39	PREDSEŇ	1,44	P3	VAP. OMÍTKA HLADKÁ	OBKLAD v.1500
40	WC	1,08	P3	VAP. OMÍTKA HLADKÁ	OBKLAD v.1500
41	REGUL. STANICA PLYNU	5,36	P3	VAP. OMÍTKA HLADKÁ	
42	PLYNOVÁ KOTOLŇA	17,41	P3	VAP. OMÍTKA HLADKÁ	
43	GARÁŽ	33,74	P3	VAP. OMÍTKA HLADKÁ	
44	SKLAD	2,25	P3	VAP. OMÍTKA HLADKÁ	
45	SKLAD	50,44	P2	VAP. OMÍTKA HLADKÁ	
46	SKLAD	21,84	P3	VAP. OMÍTKA HLADKÁ	
47	SKLAD	4,83	P3	VAP. OMÍTKA HLADKÁ	
48	SKLAD	5,00	P3	VAP. OMÍTKA HLADKÁ	
49	SKLAD	14,83	P3	VAP. OMÍTKA HLADKÁ	
50	RAMPA	57,35	P7	VAP. OMÍTKA HLADKÁ	

LEGENDA MATERIÁLOV:

	MURIVO Z TEHÁL CDM NA MALTU - EXISTUJÚCE
	VÁPENNOCEMENTOVÝ MČ-15 - OBVODOVÉ A NOSNÉ STENY
	MURIVO Z TEHÁL CDM NA MALTU - EXISTUJÚCE
	VÁPENNOCEMENTOVÝ MČ-15 - PRIEČKY
	MURIVO Z TEHÁL PLYNÝCH - EXISTUJÚCE
	NA MALTU CEMENTOVÝ MČ-50
	MURIVO Z TEHÁL YTONG STANDARD P2-500 (NAVROVANE)
	HR. 300mm

LEGENDA:

- N1.01-I** - OZNAČENIE POŽIARNEHO ÚSEKU A STUPEŇ PB
- - ONIKOVÁ CESTA, OZNAČENIE SMERU
- - ONIKOVÁ CESTA, OZNAČENIE VÝCHODU
- 30'A, 60'A - POŽADOVANÁ POŽIARNA ODOLNOSŤ STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ
- ▲ - HASIACI PRÍSTROJ PRAŠKOVÝ
- ▲ - HASIACI PRÍSTROJ SNEHOVÝ CO2
- ▲ - HADICOVÝ NAVLAŽ. DN25/30m
- - HRANICA POŽIARNEHO ÚSEKU
- 1 - POTRUBIE PO CELEJ DŹĽKE ZAIZOLOVAŤ PROTIPÓŽIARNOU IZOLÁCIOU
- ROCKWOOL, Latic 65 ALS, hr. 40 mm (EI 30/D1)
- K - JESTV. STACIONÁRNE KOTLE PROTHERM
- IRCF - INFRA OHRIEVAČ IRCF 1500 + REGULÁCIA - SYSTEMAIR
- IRCF - INFRA OHRIEVAČ IRCF 3000 + REGULÁCIA - SYSTEMAIR
- IRCF - INFRA OHRIEVAČ IRCF 3000 + REGULÁCIA - SYSTEMAIR
- IRCF - INFRA OHRIEVAČ IRCF 3000 + REGULÁCIA - SYSTEMAIR

±0,000 = 208,708bp.

HLAVNÝ INŽINIER PROJEKTU	SPECIALISTA PO	DÁTUM	01/2019
Ing. Jana Valentová	Pavol Valent	Č. ZÁKAZKY	17/2018
INVESTOR	MESTO SENICA, Štefánikova 1408/56	POČET A4	6
MIESTO STAVBY	Brezová 872/2, Senica	DRUH PD	SP
NÁZOV STAVBY	REKONŠTRUKCIA DOMU SMOTKU V SENICI	MIERKA	SADA
		M 1:100	
OBSAH VÝKRESU	PÓDORYS 1.NP	Č. VÝKRESU	PO 03