

Mesto Senica
Štefánikova 1408/56, 905 01 Senica

Všetkým známým záujemcom súťaže

2021/
Naša značka

Ing. Výletová
Vybavuje

Senica, 18.10.2021
Miesto, dátum

Vec:

**„Rekonštrukcia časti strechy a jej zateplenie – Bytový dom č.2873 „ –
vysvetlenie podkladov**

Verejnému obstarávateľovi bola dňa 15.10.2021 e - mailom doručená žiadosť o vysvetlenie podkladov výzvy na predmet zákazky : Rekonštrukcia časti strechy a jej zateplenie – Bytový dom č. 2873 od záujemcu.

Ako potenciálnych záujemcov predmetnej súťaže Vás oboznamujeme s doručenou žiadosťou, ako aj následným vysvetlením:

1.Otázka :

Prosíme verejného obstarávateľa o bližšiu špecifikáciu položky č. 22 vo VV - Doska z minerálnej vlny hr. 200 mm, izolácia pre zateplenie plochých striech 1 136,943 m². K tejto položke sme nenašli napríklad údaj aká má byť Lambda a pevnosť tlaku.

22	M	6314440033700.S	Doska z minerálnej vlny hr. 200 mm, izolácia pre zateplenie plochých striech	m ²	1 136,943
----	---	-----------------	--	----------------	-----------

Odpoveď:

Požiadavka investora na doplnenie už existujúceho zateplenia strechy nad stropom posledného obytného podlažia je uvažovaná na celý objekt bytového domu, aj keď výmena krytiny je len nad jednou časťou - preto je tam plocha cca 1.100 m²., hrúbka 200 mm. Nakoľko izolácia sa nachádza v konštrukcii "krovu", nie je predpísaná požiadavka na pevnosť v tlaku. Hodnota Lambda by sa mala pohybovať v rozmedzí 0,03-0,04 W/mK

Vysvetlenie výzvy sa oznámi všetkým záujemcom, ktorým boli odoslané podklady a súčasne bude vysvetlenie zverejnené na stránke verejného obstarávateľa : www.senica.sk v časti verejné obstarávanie

S pozdravom

za verejného obstarávateľa
Ing. Mária Výletová

