


OCHRANA PRED ÚRAZOM ELEKTRICKÝM PRÚDOM PODĽA STN 33 2000 4-41

412 OCHRANA PRED ÚRAZOM EL.PRÚDOM V NORMÁLNEJ PREVÁDZKE  
412,1 Ochrana Izolovaním živých častí  
412,2 Ochrana zábranami alebo krytmi  
412,3 Ochrana prekážkami  
412,4 Ochrana umiestnením mimo dosahu  
412,5 Ochrana prúdovými chráničmi

413 OCHRANA PRED ÚRAZOM EL. PRÚDOM PRI PORUCHE  
413,1 Ochrana samočinným odpojením napájania  
413,2 Ochrana použitím zariadení triedy ochrany II alebo rovnocennou izoláciou  
413,4 Ochrana miestnym pospájaním

DOPLNKOVÁ OCHRANA  
415,1 Doplnková ochrana: prúdové chrániče RCD  
415,2 Doplnková ochrana: doplnkové ochranné pospájanie



 Podlahová krabica LG - 89 605 s výzrojou 12 modulov s montážou do betónu

AUTOR NÁVRHU	BRANISLAV VESELKO			VLASTNÍK VÝKRESU	
PROJEKTANT	BRANISLAV VESELKO	ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT	BRANISLAV VESELKO		
VYPRACOVAL	Branislav Veselko projektant ez. ev. č. 0006/30/09 EZ - P - E1 - A/OS				
STAVEBNÍK	ZÁKLADNÁ ŠKOLA s MATERSKOU ŠKOLOU, J.MUDROCHA 1343/19, SENICA				
MIESTO STAVBY	SENICA			ČÍSLO ZÁKAZKY	04/06/2017
NÁZOV STAVBY	ODBORNÉ UČEBNE			FORMÁT	1A4
PARCELA				DÁTUM	06/2017
OBJEKT	ZÁKLADNÁ ŠKOLA			MIERKA	1/50
				STUPEŇ	STAV. POVOL.
OBSAH	SILNOPRÚDOVÉ ROZVODY - UČEBŇA TECHNIKY			ARCH. ČÍSLO	ČÍSLO VÝKRESU
ČASŤ	E 1/4 ELEKTRICKÉ ZARIADENIA			04/06/2017	E 3