

**OKRESNÝ ÚRAD SENICA**  
odbor starostlivosti o životné prostredie  
Vajanského 17, 905 01 Senica

---

Sp. č.: OU-SE-OSZP/2016/6626-7  
Vybavuje: Ing. Gergelová  
Telefón: 034/698 73 19

Senica 11.07.2016

## VEREJNÁ VYHLÁŠKA

Okresný úrad Senica, odbor starostlivosti o životné prostredie **oznamuje** podľa § 26 a § 51 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov verejnou vyhláškou toto rozhodnutie:

### ROZHODNUTIE

Okresný úrad Senica, odbor starostlivosti o životné prostredie ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 61 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „vodný zákon“) a ako špeciálny stavebný úrad podľa § 120 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (stavebný zákon), v súlade s ustanoveniami zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) po vykonanom kolaudačnom konaní spojenom s konaním o zmene stavby podľa § 81 ods. 4 stavebného zákona

#### povoľuje

stavebníkovi **Bratislavskej vodárenskej spoločnosti, a. s., Prešovská 48, 826 46 Bratislava, IČO: 35 850 370** v zastúpení firmou HASS, s. r. o., Priemyselná 3096, 953 01 Zlaté Moravce, IČO: 36 550 965 podľa § 26 ods. 3 vodného zákona, v súlade s § 82 ods. 1 stavebného zákona **užívanie stavby**

#### „Senica – Holíč, prepojenie vodovodu 2. etapa, Senica - Radošovce“

umiestnenej na pozemkoch v k. ú. Senica, Kunov, Sobotište, Častkov, Rovensko, Rohov a časť v k. ú. Lopašov, ktorá bola povolená rozhodnutím vydaným Obvodným úradom životného prostredia v Senici, odborom zložiek životného prostredia v Senici č.j. VH-H1-63/857/2004-BRU zo dňa 14.10.2004 a rozhodnutiami o zmene stavby pred jej dokončením č.j. VH-819/2013-UVA zo dňa 27.06.2013 a č.j. VH-819/2013/2-UVA zo dňa 27.06.2013.

Vodná stavba predstavuje líniovú stavbu a pozostáva z objektov:

#### **SO 01 Vodojem Sotina, ČS - rozšírenie jestvujúceho vodojemu o 3 132 m<sup>3</sup>**

Vodojem je vybudovaný ako jednokomorový, dilatačne rozdelený na dva samostatné dilatačné celky vzájomne prepojené dilatačným pásom D19 šírky 190 mm. Situovaný je v areáli jestvujúceho vodojemu, základné vonkajšie pôdorysné rozmery vodojemu sú 36,61x18,6 m. Slúži ako zásobný pre transport vody do vodojemu Sobotište a do Radošoviec. Potrubiami DN 800 je prepojený na čerpaciu stanicu o kapacite Qčerp. = 60 l/s, umiestnenú

v pôvodnej armatúrnej komore vodojemu Sotina, prečerpáva vodu do novovybudovaného vodojemu Sobotište potrubím svetlosti DN 400.

### **SO 02 NN prípojka pre vodojem Sotina**

Káblková NN prípojka o celkovej dĺžke 72,0 m je zrealizovaná pre rozvádzač RM1 ČS Sotina, ktorý je umiestnený v pôvodnej armatúrnej komore VDJ Sotina. V rámci stavby bol vymenený pôvodný transformátor na existujúcej stožiarovej betónovej dvojstĺpovej trafostanici TS 57-70 za nový transformátor 100 kVA.

### **SO 03 Výtlačné potrubie „B“**

Trasa výtlačného potrubia vedie z vodojemu Sotina do vodojemu Sobotište. Celkom bolo vybudované potrubie z HDPE, PE100, SDR11, PN16 – DN 400 (450 x 40,9 mm) - dĺ. 7 218,63 m. Výtlačné potrubie „B“ v km 0,000 vychádza z čerpacej stanice vodojemu Sotina a vedie do armatúrnej komory VDJ Sobotište. Po km 1,335 vedie v súbehu s jestvujúcim zásobným potrubím PVC – DN 150 z vodojemu Sotina do obce Rovensko. Od km 5,12087 po km 6,38704 sú v spoločnej ryhe uložené výtlačné potrubie „B“ a zásobné potrubie „A“ - HDPE – DN 400 a od km 6,38704 po km 7,21205 je výtlačné a zásobné potrubie uložené v spoločnej ryhe aj s prelivovým a odpadným potrubím PVC – DN 400 z vodojemu Sobotište. Na trase bolo osadených 14 ks hydrantov. V najvyššom mieste potrubia je osadený hydrant ako vzdušník, v najnižšom hydrant ako kalník. Hydranty sú umiestnené v šachtách z betónových skruží TBH 17-80 s dvojdielnou zákrytovou doskou TBH 20-100. V km 4,67978 je vybudovaná vzdušníková šachta V1 - vodotesná s uzamykateľným poklopom 900x900 mm. Pri križovaní potrubia so štátnymi cestami a vodnými tokmi je potrubie uložené v chráničke.

### **SO 04 Vodojem Sobotište - objem 2 x 1 548 m<sup>3</sup>**

Vodojem Sobotište je situovaný v katastrálnom území obce Častkov, vedľa štátnej cesty. Plnenie vodojemu zabezpečuje čerpacia stanica vo VDJ Sotina výtlačným potrubím HDPE DN 400. Kapacita vodojemu je 2 x 1 548 m<sup>3</sup>. VDJ pozostáva z dvoch nádrží a manipulačnej komory s nadstavbou pre vstupy do jednotlivých nádrží. Prívodné potrubie DN 400 je zaústené do jednotlivých nádrží k vonkajšej strane tak, aby bola zabezpečená cirkulácia vody. Na každej vetve je osadený klapkový uzáver s elektropohonom, ktorým sa reguluje plnenie. Otváranie a zatváranie klapiek je riadené snímačom hladiny vody umiestnenom vo VDJ. Na konci prívodného potrubia je na výtoku osadené koleno. Na spoločnom prívodnom potrubí DN 400 je osadený klapkový uzáver s elektropohonom príslušnej dimenzie, skrutkový vodomer DN 150 s vysielateľom impulzov.

### **SO 05 NN prípojka pre vodojem Sobotište**

Káblková NN prípojka pre vodojem Sobotište bola vybudovaná o celkovej dĺžke 1 220,00 m. Súčasťou je aj elektromerový rozvádzač, prípojková skriňa SPO, skriňa SPP5.

### **SO 06 Zásobné potrubie „A“ – úsek od 0,000 – 5,24910 km t.j. po vodomernú šachtu VŠ4 (odbočka pre obec Oreské a Lopašov)**

- materiál HDPE – PE 100, SDR 11, PN 16 DN 400 (450x40,9 mm) v dĺžke 5 249,10 m

Celková trasa zásobného potrubia „A“ vedie z VDJ Sobotište do armatúrnej šachty v Radošovciach vybudovanej v rámci stavby „Senica – Holíč prepojenie vodovodu, I. etapa Holíč – Radošovce.

Predmetná časť zásobného potrubia „A“ vychádza v km 0,000 z armatúrnej komory VDJ Sobotište. Od km 0,00617 vedie v súbehu s výtlačným potrubím HDPE DN 400 po km 2,08867. Ďalej pokračuje zásobné potrubie DN 400 až po vodomernú šachtu VŠ 4 (odbočka pre obec Oreské a Lopašov) - km 5,24910. Na trase bolo osadených 10 ks hydrantov. V najvyššom mieste potrubia je osadený hydrant ako vzdušník, v najnižšom hydrant ako kalník. Hydranty sú umiestnené v šachtách z betónových skruží TBH 17-80 s dvojdielnou zákrytovou doskou TBH 20-100. V km 3,00677 je vybudovaná vzdušníková

šachta V1 a v km 2,10425 a 3,15880 vodomerné šachty Š2 a Š3. Šachty sú vodotesné s uzamykateľným poklopom 900x900 mm. Pri križovaní potrubia so štátnymi cestami a vodnými tokmi je potrubie uložené v chráničke.

#### **Podmienky užívania:**

1. Vlastník verejného vodovodu musí zabezpečiť jeho prevádzkovanie v súlade so zákonom č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách.
2. Vybudovanú vodnú stavbu prevádzkovať podľa prevádzkového poriadku schváleného vlastníkom stavby.
3. Na objektoch vodnej stavby vykonávať pravidelnú údržbu, aby bola zabezpečená ich funkčnosť a predchádzalo sa tak nežiadúcim škodám.
4. Pred uvedením stavby do prevádzky je potrebné doložiť laboratórne rozbery vzoriek vody Regionálnemu úradu verejného zdravotníctva v Senici a Okresnému úradu Senica.
5. V termíne do 11.08.2016 budú doplnené signalizačné stĺpy na križovaní Rovenského potoka (km 1,53900 - km 1,55550). Zrealizované opatrenia budú zhotoviteľom stavby oznámené do 15 dní správcovi vodného toku SVP, š. p., OZ Bratislava, Správe povodia Moravy v Malackách a Okresnému úradu Senica.
6. Vlastník vodnej stavby uzatvorí zmluvu o vecnom bremene s vlastníkom pozemkov t. j. obcou Sobotište, na ktorých bola stavba vybudovaná z dôvodu zmeny trasy NN prípojky pre VDJ Sobotište. Predmetná zmluva bude predložená Okresnému úradu Senica do konca októbra 2016.

### **O d ô v o d n e n i e**

Stavebník Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s., Prešovská 48, 826 46 Bratislava, IČO: 35 850 370 v zastúpení firmou HASS, s. r. o., Priemyselná 3096, 953 01 Zlaté Moravce, IČO: 36 550 965 požiadal dňa 02.06.2016 na tunajšom úrade, odbor starostlivosti o životné prostredie o vydanie kolaudačného rozhodnutia na stavbu „Senica – Holíč, prepojenie vodovodu 2. etapa, Senica - Radošovce“, ktorá sa uskutočnila na pozemkoch v k. ú. Senica, Kunov, Sobotište, Častkov, Rovensko, Rohov a časť v k. ú. Lopašov. Uvedeným dňom bolo začaté kolaudačné konanie.

Predmetná stavba bola povolená rozhodnutím vydaným Obvodným úradom životného prostredia v Senici, odborom zložiek životného prostredia v Senici č.j. VH-H<sub>1</sub>-63/857/2004-BRU zo dňa 14.10.2004 a rozhodnutiami o zmene stavby pred jej dokončením č.j. VH-819/2013-UVA zo dňa 27.06.2013 a č.j. VH-819/2013/2-UVA zo dňa 27. 6. 2013. Kolaudačné konanie stavby zahŕňa vybudovanie prepojovacieho vodovodu Senica – Radošovce za účelom zásobovania okolitých obcí pitnou vodou.

Okresný úrad Senica, odbor starostlivosti o životné prostredie (ďalej len „OU-SE-OSZP“) na základe žiadosti a predložených dokladov oznámil listom č. OU-SE-OSZP/2016/6626-2 zo dňa 09.06.2016 a následne listom č. OU-SE-OSZP/2016/6626-3 zo dňa 14.06.2016 formou verejnej vyhlášky účastníkom konania a dotknutým orgánom začatie kolaudačného konania a nariadil ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním na deň 07.07.2016. Zároveň účastníci konania ako aj dotknuté orgány mohli uplatniť svoje námietky a stanoviská k vydaniu kolaudačného rozhodnutia k predmetnej stavbe najneskôr pri ústnom pojednávaní, inak sa na ne neprihliadne.

Na ústnom pojednávaní, ktoré sa uskutočnilo dňa 07.07.2016 sa tunajší povoľujúci orgán zaoberal splnením podmienok rozhodnutí, ktorými bola predmetná stavba povolená. Oproti schválenej projektovej dokumentácii v stavebnom konaní nastali drobné zmeny a to v použiteľnom materiáli výtlačného potrubia ak aj zásobného potrubia z HOBAS DN 400 na HDPE DN 400 – PE 100, SDR 11, PN 16 (450x40,9 mm) na základe požiadavky investora BVS, a. s. vzhľadom na dobré skúsenosti pri prevádzkovaní vodovodov v regióne. Ďalšia zmena nastala pri SO 01 VDJ Sotina a to zmenou pôdorysného tvaru vstupnej komory do nádrže (z kruhového na obdĺžnikový tvar) tak, ako je na jestvujúcej nádrži vodojemu. Posledná zmena nastala v zmene trasy NN prípojky pre VDJ Sobotište a to z dôvodu zmeny

určenia napojenia na koncový podperný bod zo strany ZSE v zmysle technických podmienok pripojenia. Iné zmeny oproti pôvodnému povoleniu nenastali. Nakoľko zmenou trasy NN prípojky prišlo k zmene vlastníckych vzťahov k pozemkom, na ktorých je stavba zrealizovaná, k tejto zmene bol doložený súhlas vlastníka pozemkov (KN-E par. č. 1647/1 a 1647/2) s umiestnením NN prípojky na tieto pozemky a so zriadením vecného bremena. Zmluva o zriadení vecného bremena bude Okresnému úradu Senica doložená po jej podpise s vlastníkom pozemkov t.j. obcou Sobotište a BVS, a. s. najneskôr do konca októbra 2016. Okresný úrad na základe vyššie uvedených zmien tak podľa § 81 ods. 4 stavebného zákona s kolaudačným konaním spojeným s miestnym zisťovaním spojil aj konanie o predmetnej zmene stavby. V priebehu vodoprávneho - kolaudačného konania neboli vznesené žiadne námietky účastníkov konania voči vydaniu kolaudačného rozhodnutia ku skutočne zrealizovanej stavbe. Písomné súhlasné stanovisko uplatnili Inšpektorát práce Trnava č. IPTT-BOZP/KON/2016/209 2016/14395 zo dňa 30.06.2016 a Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Senici č. B/2016/714/HŽP/Jag zo dňa 14.06.2016, ktorý požaduje pred uvedením stavby do prevádzky doložiť laboratórne rozborý vzoriek vody. V rámci ústneho pojednávania spojeného s miestnym zisťovaním bola zo strany správcu vodného toku SVP, š. p., OZ Bratislavy, Správy povodia Moravy vznesená požiadavka ohľadom doplnenia signalizačných stĺpov na križovaní Rovenského potoka (km 1,53900 - km 1,55550), ktoré bolo zakomponované do podmienok kolaudačného rozhodnutia.

V rámci kolaudačného konania boli predložené a preskúmané nasledovné doklady:

- návrh na kolaudáciu stavby zo dňa 01.06.2016
- kópiu rozhodnutia Obvodného úradu ŽP v Senici, odboru zložiek ŽP v Senici č.j. VH-H<sub>1</sub>-63/857/2004-BRU zo dňa 14.10.2004
- kópiu rozhodnutí o zmene stavby pred jej dokončením č.j.: VH-819/2013/UVA zo dňa 27.06.2013 a č.j.: VH-819/2013/2-UVA zo dňa 27.06.2013
- splnomocnenie HASS, s. r. o. na zastupovanie stavebníka BVS, a. s.
- zápis z odovzdania a prevzatia stavby č. zápisu: 421/4010/2016 zo dňa 29.06.2016 a č. zápisu: 421a/4010/2016 zo dňa 29.04.2016
- projektová dokumentácia skutočného vyhotovenia stavby z februára a marca 2016
- prevádzkový poriadok
- porealizačné zameranie VDJ Sotina zák. č. 549/2016 z V/2016
- kontrolné polohové výškové zameranie potrubia HDPE DN 800, VDJ Sotina zák. č. 520/2016 z III/2016
- porealizačné zameranie el. vedenia NN prípojky k VDJ Sotina zák. č. 548/2015 z V/2015
- porealizačné zameranie VDJ Sobotište zák. č. 549/2016 z V/2016
- porealizačné zameranie stavby Senica - Holíč, prepojenie vodovodu 2. etapa Senica – Radošovce, prelivové a vypúšťacie potrubie zák. č. 619/2015 z VI/2014-X/2015
- porealizačné zameranie el. vedenia NN prípojky k VDJ Sobotište zák. č. 638/2014 z XI/2014-VII/2015
- porealizačné zameranie stavby Senica - Holíč, prepojenie vodovodu 2. etapa výtlačné potrubie „B“ zák. č. 572/2014 z VI/2014-VII/2015
- porealizačné zameranie stavby Senica - Holíč, prepojenie vodovodu 2. etapa zásobné potrubie „A“ zák. č. 6/7/2016 z VI/2014-X/2015
- protokol o vytýčení stavby č. zákazky 562/2014 a 603/2014
- zákresy zmien trasy vodovodu
- záznam z funkčnej skúšky armatúr vodovodného potrubia SO 03 Výtlačné potrubie „B“ DN 400 HDPE PE 100
- záznam z funkčnej skúšky armatúr vodovodného potrubia SO 06 Zásobné potrubie „A“ DN 400 HDPE PE 100
- zápisy o tlakovej skúške potrubia SO 03 Výtlačné potrubie DN 400 HDPE PE 100
- zápisy o tlakovej skúške potrubia SO 06 Zásobné potrubie DN 400 HDPE PE 100

- protokol o skúške tesnosti vodovodu – prelivové potrubie z VDJ Sobotište
- inšpekčný záznam č. 03091/4/2016 úradná skúška – stabilná expanzná nádoba 1000 l – VDJ Sotina
- protokol o individuálnych a komplexných a funkčných skúškach zariadenia na hygienické zabezpečenie pitnej vody – VDJ Sobotište
- správa a odbornej prehliadke a odbornej skúške el. zariadenia VDJ Sobotište a VDJ Sotina
- atesty a certifikáty použitých materiálov,
- stavebné denníky
- popis a odôvodnenie zmien oproti PD predloženej v stavebnom konaní
- súhlas obce Sobotište - vlastníka pozemku s umiestnením NN prípojky pre VDJ Sobotište na pozemkoch E-KN par. č. 1647/1 a 1647/2 zo dňa 27.10.2014
- zápis o vykonaní pretlačok štátnych ciest Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja z 27.03.2015
- vyjadrenie Slovak Telekom, a. s. a DIGI SLOVAKIA, s. r. o. ku kolaudačnému konaniu č. 6611613118 zo dňa 17.05.2016
- zápis SPP – distribúcia a.s. o križovaní VTL plynovodu zo dňa 16.07.2014
- potvrdenie od PD Senica, RD Častkov, RD Samuela Jurkoviča a PD Radošovce o uvedení pozemkov po výkopových prácach do pôvodného stavu.
- záväzné stanovisko RÚVZ v Senici č. B/2016/174/HŽP/Jag zo dňa 14.06.2016

Tunajší úrad preskúmal všetky podklady pre vydanie kolaudačného rozhodnutia návrh na kolaudáciu, stavebné povolenie č. VH-H<sub>1</sub>-63/857/2004-BRU zo dňa 14.10.2004, rozhodnutia o zmene stavby pred jej dokončením č. VH-819/2013-UVA zo dňa 27.06.2013 a č. VH-819/2013/2-UVA zo dňa 27.06.2013, protokol o ústnom konaní zo dňa 07.07.2016 vrátane predložených predpísaných dokladov. OU-SE-OSZP rozhodoval v súlade s § 26 a § 76 a nasl. stavebného zákona, ktoré upravujú vydávanie kolaudačných rozhodnutí. Pri tom sa riadil §§ 46 a 47 zákona o správnom konaní, pretože podľa § 73 ods. 1 vodného zákona a § 140 stavebného zákona sa na kolaudačné konanie vzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní. Pridržiaval sa tiež §§ 17 až 20 vyhlášky MŽP SR č. 453/2002 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona.

OU-SE-OSZP zohľadnil výsledok ústneho konania a na základe vyššie uvedených podkladov zistil, že skutočné zrealizovanie stavby, ani jej užívanie nebude ohrozovať verejný záujem a preto rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovvej časti tohto rozhodnutia.

Žiadateľ podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov uhradil správny poplatok vo výške 530,- eur bankovým prevodom, nakoľko návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia na predmetnú stavbu podlieha spoplatneniu (položka 62a písm. g) sadzobníka správnych poplatkov).

### Poučenie

Proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie podľa §§ 53 a 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov do 15 dní odo dňa jeho doručenia na Okresný úrad Senica, odbor starostlivosti o životné prostredie, Vajanského 17, 905 01 Senica. Toto rozhodnutie nie je možné preskúmať súdom.



**Ing. Pavol Dynka**  
vedúci odboru

*(Handwritten signature of Ing. Pavol Dynka)*

Mestu Senica a obciam: Sobotište, Častkov, Rovensko, Rohov a Lopašov sa ukladá povinnosť vyvesiť verejnú vyhlášku po dobu 15 dní na úradnej tabuli obce. Deň vyvesenia a zvesenia na vyhláške potvrdiť a zaslať na Okresný úrad Senica, odbor starostlivosti o životné prostredie, Vajanského 17, 905 01 Senica. Posledný deň lehoty vyvesenia je dňom doručenia.

Vyvesené dňa:

Zvesené dňa:

Pečiatka podpis:

Pečiatka podpis:

Rozhodnutie č. OU-SE-OSZP/2016/6626-7 zo dňa 11.07.2016 sa doručuje:

1. HASS, s. r. o, Priemyselná 3096, 953 01 Zlaté Moravce
2. Mesto Senica, Štefánikova 1408/56, 905 25 Senica – primátor 2x
3. Obec Sobotište, č. 11, 906 05 Sobotište – starosta 2x
4. Obec Častkov, č. 35, 906 04 Rohov – starosta 2x
5. Obec Rovensko, č. 146, 905 01 Senica – starosta 2x
6. Obec Rohov, č. 75, 906 04 Rohov – starosta 2x
7. Obec Lopašov, č. 80, 908 63 Radošovce – starosta 2x
8. BVS a.s., Prešovská 48, 826 46 Bratislava
9. Poľnohospodárske družstvo Senica, Čáčov I. 163, 905 01 Senica
10. Roľnícke družstvo Častkov, č. 141, 906 04 Častkov
11. Roľnícke družstvo Samuela Jurkoviča, č. 70, 906 05 Sobotište
12. Poľnohospodárske družstvo Radošovce, č. 224, 908 63 Radošovce
13. Slovenská správa ciest, Miletičova 19, 826 19 Bratislava
14. TTSK, sekcia hospodárskej stratégie, Starohájska 10, 917 01 Trnava
15. Správa a údržba ciest TTSK, Bulharská 39, 918 53 Trnava
16. Slovenský pozemkový fond , Búdková 36, 817 15 Bratislava
17. Slovenský pozemkový fond, RO v Senici, Štefánikova 1318, 905 01 Senica
18. Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava
19. SPP – distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava
20. Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
21. SVP, š. p., OZ Bratislava, Správa povodia Moravy, Pri Maline 1, 901 01 Malacky
22. Inšpektorát práce Trnava, Jána Bottu 4, 917 01 Trnava
23. RÚVZ so sídlom v Senici, Kolónia 557, 905 01 Senica
24. OR HaZZ v Senici, Štefánikova 715, 905 01 Senica
25. OR HaZZ v Skalici, Štúrova 1, 908 51 Holíč
26. Krajský pamiatkový úrad Trnava, Cukrová 1, 917 01 Trnava
27. Hydromeliorácie, š. p., Vrakunská 29, 825 63 Bratislava 211
28. Okresný úrad Trnava, odbor CD a PK, Kollárova 8, 917 02 Trnava
29. Okresný úrad Senica, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií
30. Okresný úrad Senica, odbor starostlivosti o životné prostredie - odpadové hospodárstvo