

VEREJNÁ VYHLÁŠKA

M E S T O S E N I C A Štefánikova 1408/56, PSČ 905 25 Senica

OVŽPaD /JT/539/2018/23146

V Senici 5.11.2018

Studňa na parcele č.727/1 k.ú. Kunov register C - KN, v Senici - **objekt vŕtaná studňa - p o v o l e n i e**

R O Z H O D N U T I E

Mesto Senica ako orgán štátnej vodnej správy, podľa § 58 písm. e) a § 63 ods. 1 písm. a) zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon), v súlade s ustanoveniami zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov

u d e ľ u j e

pre stavbu „**vŕtaná studňa**“ v Senici, v rekreačnej oblasti Kunovská priehrada, pri rekreačnej chate so súpisným číslom 592, stavebníkov **Ing. Norberta Kádeka a PaedDr. Beáty Kádekovej, obaja bytom Senica, Hurbanova 486/3**, podľa výkresovej dokumentácie a podmienok uvedených v tomto rozhodnutí :

1. povolenie na vodnú stavbu podľa ustanovení § 26 zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon), vŕtaná studňa, ktorá bude umiestnená na parcele č. 727/1 k.ú. Kunov, register C – KN.

Technické údaje stavby

Predmetom stavby je realizácia domovej vŕtanej studne s osadením čerpadla na odber podzemnej vody.

Všeobecné podmienky

1. Stavebníkom stavby je Ing. Norbert Kádek a PaedDr. Beáta Kádeková, obaja bytom Hurbanova 486/3, Senica.
2. Neoddeliteľnou súčasťou tohto rozhodnutia je projektová dokumentácia stavby „Vŕtaná studňa“ vypracovaná Ing. Ivanom Šteffekom, Ul. J. Mudrocha 1355/29, Senica, vypracovaná v septembri 2018.

3. Jedna sada overenej projektovej dokumentácie sa uloží do evidencie vodných stavieb a povolení, druhá sa posielá žiadateľovi ako príloha tohto rozhodnutia.
4. Pri uskutočňovaní stavby je potrebné dodržať všetky zákonné ustanovenia, príslušné technické normy, predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení, dbať na ochranu a zdravie osôb na stavenisku.
5. Stavba bude spĺňať požiadavky STN 75 51 15.
6. Stavba bude uskutočňovaná dodávateľsky, stavbu bude realizovať firma STUDNE s.r.o, Križovany nad Dudváhom.
7. Povolenie na vybudovanie vodnej stavby nie je časovo obmedzené, no zanikne, ak investor nepriekročí k realizácii vodnej stavby do dvoch rokov od vydania povolenia. Na žiadosť stavebníka možno platnosť povolenia predĺžiť, avšak o žiadosti na predĺženie jeho platnosti podanej stavebníkom musí byť právoplatne rozhodnuté pred uplynutím dvojročnej zákonnej lehoty.

Povinnosti stavebníka

1. Stavbu uskutočniť podľa projektovej dokumentácie overenej vodohospodárskym orgánom a prerokovať s vodohospodárskym orgánom zmeny, ktoré by sa v priebehu prác ukázali ako nutné a v značnej miere by menili technické riešenie alebo majetkové vzťahy.
2. Pred zahájením prác zabezpečiť vytýčenie existujúcich inžinierskych sietí.
3. Uhradiť škody spôsobené tretím osobám pri výstavbe vodnej stavby v zmysle ustanovení Občianskeho zákonníka.
4. Po ukončení výstavby požiadať Mesto Senica, príslušný orgán štátnej vodnej správy o vydanie kolaudačného rozhodnutia v súlade s ustanovením § 26 vodného zákona a predložiť projekt skutočného vyhotovenia stavby, doplnený o údaje o hĺbke studne, výške ustálenej hladiny, výdatnosti studne, type nainštalovaného čerpadla.

Popis stavby

Predmetná stavba bude umiestnená na pozemku vo vlastníctve Mesta Senica, v rekreačnej oblasti Kunovská priehrada, č. parcely 727/1 k.ú. Kunov, pri rekreačnej chaty stavebníka č. 592. Vrtaná studňa je navrhnutá juhovýchodne od rekreačnej chaty stavebníka, v osovej vzdialenosti 5,0 m východne a 2 m južne od rohu chaty.

Priemer zátrubnice bude 125 mm a bude zhotovený z perforovaných atestovaných rúr na pitnú vodu. Obsyp vo vodonosnej vrstve bude zhotovený z triedeného kameniva (preplachovaný štrkopiesok), hrúbka obsypu je závislá od zrnitosti použitého materiálu. Zátrubnica bude umiestnená centricky vo vrtanom otvore, na dne ukončená kalníkom, ktorého hĺbka bude najmenej 1,5 m. V hornej časti studne, od povrchu terénu, bude po obvode ílové tesnenie do hĺbky najmenej 3,0 m a šírke 0,5 m. Záhlavie studne bude upravené, aby sa zabránilo vniknutiu nečistôt alebo povrchových vôd do studne. V manipulačnej šachte budú umiestnené zariadenia studne a bude vyvedená aspoň 0,5 m nad okolitý upravený terén a 0,3 m nad hladinu 100 ročnej vody. Vrchný okraj šachty studne bude zakrytý poklopom. Terén okolia studne bude vodotesne upravený (vodotesná dlažba alebo iná úprava), so spádom minimálne 2% od studne do vzdialenosti aspoň 1 m. Studňa bude vybavená čerpadlom PEDROLLO CP 170 M 1,1.

2. povolenie na osobitné užívanie vôd podľa ustanovení § 21 ods. 1 písm. b) bod 1. zákona 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) – odber podzemnej vody na úžitkové účely, pre závlahu drevín na pozemku v okolí rekreačnej chaty

1. Povolené množstvo odoberaných podzemných vôd je maximálne $Q_{\max} = 0,3$ l/s.
2. Voda sa bude používať na úžitkové účely, iné využitie je na vlastnú zodpovednosť.

Odôvodnenie

Žiadateľ, Ing. Norbert Kádek a PaedDr. Beáta Kádeková, obaja bytom Hurbanova 486/3, Senica požiadali o vydanie povolenia na vodnú stavbu, studňu, na pozemku č. parcely 727/1 k.ú. Kunov, C-KN, pri rekreačnej chate č. 592 v rekreačnej oblasti Kunovská priehrada, podaním doručeným dňa 8.10.2018. Uvedeným dňom bolo začaté stavebné konanie. K žiadosti je priložená výkresová dokumentácia - situácia, výkres s pôdorysom studne, priečny rez a technická správa, vypracované Ing. Ivanom Šteffekom a nájomná zmluva uzatvorená medzi Mestom Senica a stavebníkom, ktorou preukázal vzťah k časti pozemku a list vlastníctva na pozemok č. 727/1 k.ú. Kunov.

Na základe podaného návrhu Mesto Senica listom zo dňa 11.10.2018 oznámilo začatie vodoprávneho konania verejnou vyhláškou v súlade s ustanovením § 61 ods. 4 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov.

Správny orgán preskúmal predloženú žiadosť a vzhľadom na skutočnosť, že žiadosť poskytovala dostatočný podklad pre posúdenie navrhovanej stavby a sú mu pomery staveniska známe bolo v súlade s § 61 ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb. stavebný zákon v platnom znení upustené od miestneho zisťovania a ústneho pojednávania.

Účastníci konania mohli svoje námietky uplatniť v stanovnej lehote. Zo strany účastníkov konania neboli vznesené žiadne námietky voči vydaniu stavebného povolenia.

Vodná stavba, vŕtaná studňa sa bude nachádzať na pozemku č. 727/1 k.ú. Kunov a stavebné práce budú vykonané dodávateľsky. Studňa bude zakrytá, opatrená poklopom. Výtlačné potrubie je navrhnuté z polyetylénu PE. Voda sa bude čerpať čerpadlom a používať ako úžitková, na polievanie drevín v okolí rekreačnej chaty.

Technická dokumentácia, dokladová dokumentácia o stretoch záujmov a dokumentácia majetkových vzťahov je v tomto rozsahu:

1. výkresová dokumentácia stavby, vypracovaná Ing. I. Šteffekom
2. výpis z Katastra nehnuteľnosti, LV č. 731 na parcelu č. 727/1 k.ú. Kunov, register C-KN.
3. nájomná zmluva uzatvorená medzi Mestom Senica a stavebníkom zo dňa 15.2.2018
4. Žiadateľ pri podaní žiadosti zaplatil správny poplatok v zmysle zákona NR SR č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov vo výške 30 €, dňa 8.10.2018 do pokladnice mesta, č. potvrdenky 19984/2018.

Z dôvodov vyššie uvedených, na podklade technickej a právnej dokumentácie, dokumentácie majetkových vzťahov a v súlade s ustanoveniami § 73 zákona 364/2002 Z.z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon), rozhodol orgán štátnej vodnej správy tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

P o u č e n i e

Proti tomuto rozhodnutiu je možné podať podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov odvolanie do 15 dní odo dňa jeho doručenia na Okresný úrad Senica, odbor starostlivosti o životné prostredie, odbor štátnej vodnej správy prostredníctvom Mesta Senica, Štefánikova 1408/56, Senica. Rozhodnutie možno preskúmať súdom až po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.

Mgr. Branislav Grimm
primátor mesta Senica

Rozhodnutie sa doručí:

1. účastníkom konania verejnou vyhláškou
2. Ing. Norbert Kádek, Hurbanova 486/3, 905 01 Senica
3. PaedDr. Beáta Kádeková, Hurbanova 486/3, 905 01 Senica
4. Mesto Senica, Štefánikova1408/56, 905 01 Senica
5. Ing. Ivan Šteffek, J. Mudrocha 1355/29, Senica
6. Spis

Na vedomie :

1. Rekreačné služby mesta Senica spol. s r.o., Tehelná 1152, 905 01 Senica

Vyvesené dňa:

Zvesené dňa:

.....
Podpis, otláčok pečiatky

Vybavuje : Ing. J. Tomešová