

Mesto Senica

Štefánikova 1408/56, 905 25 Senica, IČO:00309974

Všetkým potenciálnym záujemcom

Naša značka
2019/

Vybavuje/ č. tel.
Ing. Výletová/ 0918 663 616

Miesto, dátum
Senica , 30.04.2019

Vec:

Rekonštrukcia cvičného priestoru vrátane náradovne – vysvetlenie výzvy a súťažných podkladov

Verejnému obstarávateľovi – Mestu Senica , Štefánikova 1408/56, 905 25 Senica, IČO: 00309974 v zastúpení Ing. Výletovej , ako kontaktnej osobe na daný predmet zákazky bola dňa 29.04. 2019 e - mailom doručená žiadosť o vysvetlenie podkladov na predmet zákazky : Rekonštrukcia cvičného priestoru vrátane náradovne od potenciálneho záujemcu.

Ako potenciálnych záujemcov predmetnej súťaže Vás oboznamujeme s podanou žiadosťou a vysvetlením:

1.Otázka : Žiadam o vysvetlenie niektorých technických otázok, nakoľko podľa nášho názoru zadanie – tak ako je špecifikované – neumožňuje zhotovenie športovej podlahy , ktorá by spĺňala podmienky platnej normy EN STN 14904:2006. Uvedená norma okrem iných parametrov určuje minimálnu pružnosť športovej podlahy absorpciou nárazovej energie, ktorá musí byť min. 25% a max 75%. Pokiaľ pohlcovanie energie nárazu nie je v tomto intervale , nemôže byť polaha klasifikovaná ako“športováô. Ide totiž aj o bezpečnosť a zdravotné hľadisko, keďže bez dostatočnej pružnosti podlahy by trpeli kĺby a pobybové ústrojenstvo športovcov, v tomto prípade najmä detí.

Navrhované riešenie , t.j. uloženie veľkoplošných OSB dosiek priamo na betón a nalepenie vlysov z jaseňového masívu priamo na OSB dosky znamená, že podlaha bude mať nulové pruženie, pri tomto riešení nemá čo pružiť , nie je tam žiadny elastický komponent. V zadaní sa daná podlaha nazýva“pružná výdrevá“, čo je pre nás neznámy pojem, preto by sme Vás chceli požiadať o jeho vysvetlenie a tiež o to, aké pruženie mal namysli.

Odpoveď: „Pružná výdrevá“ znamená, že súčasťou položky č.10 , kód: 762512255 polozenie podláh z drevotriekových dosiek na betón v rozsahu 410 m2 je aj dodávka a montáž :

- hydroizolačnej fólie proti vlhkosti 0,3 mm v zozsahu 475 m2
 - podložky na tlmenie nárazu v hr. 10 mm v rozsahu 452 m2
- čím je zabezpečené pruženie podlahy.**

pôvodné položky v zadaní :

10	K	762512255	Polozenie podláh z drevotriekových dosiek na betón	m2	410,000	0,000
----	---	-----------	----------------------------------------------------	----	---------	-------

17	K	775534292	Montáž podláh z vlysov, lepením s pretmelením, vzor rybina	m2	410,000	0,000
----	---	-----------	------------------------------------------------------------	----	---------	-------

Uchádzač vo svojej ponuke nacení nové položky v zadaní v rozsahu :

10	K	762512255	Položenie podláh z drevotrieskových dosiek na betón Dodávka a montáž hydroizolačnej fólie proti vlhkosti 0,3mm v rozsahu 475 m2, Dodávka a montáž podložky na tlmenie nárazu hr.10 mm v rozsahu 452 m2.	m2	410,000	0,000
17	K	775534292	Montáž podláh z vlysov, klincovaním , lepením s pretmelením, vzor rybina	m2	410,000	0,000

Súčasne všetkým potenciálnym záujemcom oznamujeme, že z dôvodu dostatočného času spracovania ponúk sa pôvodný bod. 9 výzvy Administratívne informácie :

Lehota na predkladanie ponúk

Ponuky sa predkladajú **v termíne do 13. mája 2019 do 9:00 hod.** osobne alebo poštou na adresu: Mestský úrad Senica, Štefánikova 1408/56, 905 01 Senica v uzatvorenej obálke. Obálka ponuky musí obsahovať nasledovné údaje: - Adresu na doručenie - Obchodné meno a sídlo resp. miesto podnikania uchádzača, - Označenie : „ **NEOTVÁRAŤ – Telocvična** “. Ponuka predložená po uplynutí lehoty na predloženie ponuky nebude prijatá a bude vrátená na adresu uchádzača naspäť neotvorená. Otváranie ponúk sa uskutoční dňa : **13.mája 2019 o 13:00 hod.** na adrese verejného obstarávateľa – zasadačka úradu. Otváranie ponúk bude verejné . Verejný obstarávateľ umožňuje účasť na otváraní ponúk uchádzačom, ktorí predložili ponuku v termíne na predkladanie ponúk.

predlžuje do 20.mája 2019

Nový bod.9 výzvy znie :

Lehota na predkladanie ponúk

Ponuky sa predkladajú **v termíne do 20. mája 2019 do 9:00 hod.** osobne alebo poštou na adresu: Mestský úrad Senica, Štefánikova 1408/56, 905 01 Senica v uzatvorenej obálke. Obálka ponuky musí obsahovať nasledovné údaje: - Adresu na doručenie - Obchodné meno a sídlo resp. miesto podnikania uchádzača, - Označenie : „ **NEOTVÁRAŤ – Telocvična** “.

*Ponuka predložená po uplynutí lehoty na predloženie ponuky nebude prijatá a bude vrátená na adresu uchádzača naspäť neotvorená. Otváranie ponúk sa uskutoční dňa : **20.mája 2019 o 13:00 hod.** na adrese verejného obstarávateľa – zasadačka úradu. Otváranie ponúk bude verejné . Verejný obstarávateľ umožňuje účasť na otváraní ponúk uchádzačom, ktorí predložili ponuku v termíne na predkladanie ponúk.*

Vysvetlenie v zmysle výzvy bodu 16. sa oznámi všetkým známym záujemcom a súčasne bude toto vysvetlenie zverejnené na webovom sídle verejného obstarávateľa na stránke : [www. senica.sk](http://www.senica.sk) pre ďalších potenciálnych záujemcov.

S pozdravom

Ing. Mária Výletová
kontaktná osoba verejného obstarávania