



## Všetkým známým záujemcom

Váš list číslo / zo dňa

Naše číslo

Vybavuje  
Mgr. Hazucha


Senica  
9.2.2022

Vec:

### „Výstavba a rekonštrukcia chodníka na Hurbanovej ulici v meste Senica“ – vysvetlenie podkladov

Verejnému obstarávateľovi bola dňa 7.2.2022 od záujemcu doručená e-mailom žiadosť o vysvetlenie podkladov k výzve na predkladanie ponúk na predmet zákazky: *Výstavba a rekonštrukcia chodníka na Hurbanovej ulici v meste Senica*:

Otázka č.1: Vo výzve na predkladanie ponúk: „Výstavba a rekonštrukcia chodníka na Hurbanovej ulici“ bola predložená PD. V jednotlivých rezoch sú osadené oporné betónové steny tvaru L. Je ich osadenie správne? Po naštudovaní osadení oporných betónových stien v tvare L sme narazili na technické informácie /viď obrázok nižšie/, kde je spôsob osadenia iný. Týmto Vás žiadame o upresnenie informácii ohľadom spôsobu osadenia stien.



**Odpoveď:** *Osadenie oporných betónových stien v tvare L je v projektovej dokumentácii uvedené správne.*

Otázka č.2 - Ďalej Vás žiadame o upresnenie: V technickej správe sa uvádza, že vhodnosť zakladania bude posúdené autorizovaných geológom. Sú tieto práce zahrnuté v predložennom výkaze výmer? Majú byť súčasťou ponuky?

**Odpoveď:** *Áno, posúdenie vhodnosti zakladania musí byť realizované autorizovaným geológom. Práca je zahrnutá v predložennom výkaze výmer: položka 45:*

45	K	001000033	Inžinierska činnosť - skúšky a revízie zaťažkávacie skúšky	súb	1,000
----	---	-----------	--	-----	-------

Vysvetlenie výzvy bolo spracované na základe stanoviska spracovateľa projektovej dokumentácie a oznámi sa všetkým záujemcom, ktorým boli odoslané podklady. Súčasne bude vysvetlenie zverejnené na stránke verejného obstarávateľa : [www.senica.sk](http://www.senica.sk) v časti verejné obstarávanie.

S pozdravom

**Mgr. Ľuboš Hazucha**  
za verejného obstarávateľa

telefón  
+421 34 698 7680

e-mail  
[lubos.hazucha@senica.sk](mailto:lubos.hazucha@senica.sk)

internet  
[www.senica.sk](http://www.senica.sk)

IČO  
00309974