



 Podlahová krabica LG - 89 605 s výzrojou 12 modulov s montážou do betónu

OCHRANA PRED ÚRAZOM ELEKTRICKÝM PRÚDOM PODĽA STN 33 2000 4-41

412 OCHRANA PRED ÚRAZOM EL.PRÚDOM V NORMÁLNEJ PREVÁDZKE

- 412.1 Ochrana Izolovaním živých častí
- 412.2 Ochrana zábranami alebo krytmi
- 412.3 Ochrana prekážkami
- 412.4 Ochrana umiestnením mimo dosahu
- 412.5 Ochrana prúdovými chráničmi

413 OCHRANA PRED ÚRAZOM EL. PRÚDOM PRI PORUCHE

- 413.1 Ochrana samočinným odpojením napájania
- 413.2 Ochrana použitím zariadení triedy ochrany II alebo rovnocennou izoláciou
- 413.4 Ochrana miestnym pospájaním

DOPLNKOVÁ OCHRANA

- 415.1 Doplnková ochrana: prúdové chrániče RCD
- 415.2 Doplnková ochrana: doplnkové ochranné pospájani



AUTOR NÁVRHU	BRANISLAV VESELKO			VLASTNÍK VÝKRESU	
PROJEKTANT	BRANISLAV VESELKO	ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT	BRANISLAV VESELKO		
VYPRACOVAL	Branislav Veselko projektant ez. ev. č. 0006/30/09 EZ - P - E1 - A/OS				
STAVEBNÍK	ZÁKLADNÁ ŠKOLA s MATERSKOU ŠKOLOU, J.MUDROCHA 1343/19, SENICA				
MIESTO STAVBY	SENICA			ČÍSLO ZÁKAZKY	04/06/2017
NÁZOV STAVBY	ODBORNÉ UČEBNE			FORMÁT	1A4
PARCELA				DÁTUM	06/2017
OBJEKT	ZÁKLADNÁ ŠKOLA			MIERKA	1/50
				STUPEŇ	STAV. POVOL.
OBSAH	SILNOPRÚDOVÉ ROZVODY - UČEBŇA VÝPOČTOVEJ TECHNIKY			ARCH. ČÍSLO	ČÍSLO VÝKRESU
ČASŤ	E 1/4 ELEKTRICKÉ ZARIADENIA			04/06/2017	E 2