



LEGENDA: RH – OCEP skriňa/020013/ s dvermi/020273/ – Z /pod omietku/
 Prívod zdola, vývody zhora
 Rozmer inštalačný: š.617, v.640, h.147mm, 3 rady–72DIN modulov, typ Legrand XL160
 KRYTIE : IP 40/20
 PRÚD : 63A
 OCHRANA NČ: Samočinným odpojením napájania, čl. 411.3, STN 33 2000–4–41
 OCHRANA ŽČ: Krytím a izoláciou, čl. A1, A2, STN 33 2000–4–41

VYPRACOVAL Ing. Ravas	ODP.PROJ.PROFESIE Ing. Ravas	KONTROLOVAL	ODP.PROJ.STAVBY Ing. Valentová	Ing. TIBOR RAVAS ravas@projekta.sk MT 0904630645	
OKRES: Senica		OBEC: Senica			
INVESTOR: Mesto Senica					
Rekonštrukcia Domu smútku Senica Brezová 872/2, Senica Elektroinštalácia				FORMAT	12 A4
				DATUM	08.01.2019
				STUPEN	RP
				MERITKO	
				ZAK.CISLO: 01/2019	
Schéma rozvádzača RH				ARCHIVNI CISLO	C.VYKRESU
					E – 5