



NÁPISY NA ŠTÍTKOCH :
SA1 - KOTOL K1
SA2 - KOTOL K2
SA3 - ČERPADLO VYKUROV. OKRUHU ÚK

HL1-HL4 - CHOD
OM - HLAVNÝ VYPÍNAČ
1 - AUT. - VYP. - RUČ.
2 - VYP. - ZAP.

ROZVÁDZAČ RK
NÁSTENNÝ ROZVÁDZAČ OCELOPLECHOVÝ
ROZMER : ŠxVxHL = 600x600x200mm
MIN. KRYTIE IP 40/20
PRÍVODY A VÝVODY PRE MÉR A ELEKTRO
- ŽHORA VÝVODKAMI
Un=230V
In= 25A

VYPRACOVAL Ing. Ravas	ODP.PROJ.PROFESIE Ing. Ravas	KONTROLOVAL	ODP.PROJ.STAVBY Ing. Valentová	Ing. TIBOR RAVAS ravas@projekta.sk MT 0904630645
OKRES: Senica		OBEC: Senica		
INVESTOR: Mesto Senica				
Rekonštrukcia Domu smútku Senica Brezová 872/2, Senica				
Elektroinštalácia				
Schéma rozvádzača RK HUS – hlavná uzemňovacia svorka				
ZAK.CISLO: 01/2019				C.VYKRESU
ARCHIVNI CISLO				E – 8

