



(M8) (M9) - VENTILÁTOR - DHS 355E4 SILEO
NAPÁTIE 230V
FREKVENCIA 50/60HZ
FÁZA 1~
PRIKON (P1) 475W
PRÓD 2,35A
MAX. VZDUCHOVÝ VÝKON 4273 m³/h
PRÍSLUŠENSTVO:
- VÝKLONPÝ RAM - FTG 355/400
- PŘECHOD TDA DV 355/400
- SAMOČINNÁ SPÁTNÁ Klapka - VSK 355-500
- STŘEŠNÝ NÁDSTAVEC FDS- S 355/400

(M11) (M14) - VENTILÁTOR - DHS 310EV SILEO
NAPÁTIE 230V
FREKVENCIA 50/60HZ
FÁZA 1~
PRIKON (P1) 114W
PRÓD 0,526A
MAX. VZDUCHOVÝ VÝKON 1462 m³/h
PRÍSLUŠENSTVO:
- VÝKLONPÝ RAM - FTG 310/311/315
- PŘECHOD TDA DV 310/311
- SAMOČINNÁ SPÁTNÁ Klapka - VSK 310/311
- STŘEŠNÝ NÁDSTAVEC FDS- S 310/311







(M12) - VENTILÁTOR - AW 250E4 SILEO
NAPÁTIE 230V
FREKVENCIA 50/60HZ
FÁZA 1~
PRIKON (P1) 49,6W
PRÓD 0,217A
MAX. VZDUCHOVÝ VÝKON 1015 m³/h

(M13) - VENTILÁTOR - PRIO 250 E2
NAPÁTIE 230V
FREKVENCIA 50/60HZ
FÁZA 1~
PRIKON (P1) 194W
PRÓD 0,85 A
MAX. VZDUCHOVÝ VÝKON 2038 m³/h

(PZ1) - PROTIDAŽOVÁ ŽALÚZIA VK 25 299x299

JESTVUJÚCE OBJEKTY

(V) - JESTV. VENTILATOR (K ZRUŠENIU)

-  - INFRA OHRIEVAČ IRCF 1500 + REGULÁCIA
PODSTROPNÁ MONTÁŽ
-  - INFRA OHRIEVAČ IRCF 3000 + REGULÁCIA
MONTÁŽ NA STENU
-  - Zásuvka na povrch, IP20, 230V/16A
-  - Tlačítko pod omlietku, IP20, 230V/6A
-  - Termostat programovateľný EBERLE HD210, IP20, 230V/6A
-  - Svetlido závesné Rendl BIOSU, IP20, 1x£27
+ retro LED žiarovka Philips Filament £27/8W

LEGENDA:

- Inštalácia uložená pod omietkou, nad podhladom uložená na povrchu v žlaboch PVC.
- Zásuvky inštalované vo výške 120cm NP.
- V strojovní realizovať ochranné pospojovanie vodivých zariadení vodičom CY 6mm².

Napätie : 3+NPE str. 50Hz, 400V/TN-C-S
Ochrana pri poruche : Samočinným odpojením napájania, čl. 413.1, STN 33 2000-4-41
Základná ochrana : Krytím a izoláciou, čl.412.1, 412.2 STN 33 2000-4-41

VYPRACOVÁVAL Ing. T. Ravas	ODP.PROJ.PROFESE Ing. T. Ravas	KONTROLOVAL	ODP.PROJ.STAVBY Ing. Valentová
OKRES: Senica		OBEČ: Senica	
INVESTOR: Mesto Senica, Štefánikova 1408/56			
Rekonštrukcia Domu smútku Senica Brezová 872/2, Senica		FORMAT	4 A4
		DATUM	08.01.2019
		STUPEN	RP
		MERITKO	1:75
Elektroinštalácia		ZAK.CISLO:	001/2019
Pôdorys prízemia		ARCHIVNÉ ČÍSLO	C.VÝKRESU E - 1